




Siedlce, dnia 17.03.2022 r.

HKN.903.4.3.7.2022

dot. oceny jakości wody
w Parku Wodnym Siedlce,
ul. Jana Pawła II 8, 08-110 Siedlce



**Agencja Rozwoju Miasta Siedlce
Spółka z o.o.
ul. Jana Pawła II 6
08-110 Siedlce**

ZBIORCZA OCENA JAKOŚCI WODY
Nr HKN. 9011.1.36.2022

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 2 ust. 1 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.),

oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Siedlcach
stwierdza, że woda z nieckek basenowych i ich systemów cyrkulacji
Parku Wodnego Siedlce, ul. Jana Pawła II 8, 08-110 Siedlce
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. była przydatna do kąpieli.**

Uzasadnienie

Park Wodny w Siedlcach dysponuje 5 nieckami basenowymi z własnymi systemami cyrkulacji wody basenowej: basen sportowy, rekreacyjny, jacuzzi, brodzik dla dzieci oraz basen zjeżdżalni wodnych (hamowny).

Jakość wody w nieckach basenowych i systemach cyrkulacji Parku Wodnego w Siedlcach monitorowana była zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Siedlcach harmonogramem poboru próbek wody. Częstotliwość, zakres oraz liczba wykonanych badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej administratora ww. obiektu od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.). Wyżej wymienione badania wykonywane były przez Laboratorium

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Siedlcach. Oprócz badań wykonywanych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej, jakość wody basenowej ww. obiektu monitorowana była także poprzez badania przeprowadzane przez PPIS w Siedlcach w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek wody oraz wyników z pomiarów parametrów wody wykonywanych systematycznie przez administratora, analizy zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz; zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, PPIS w Siedlcach dokonał zbiorczej oceny jakości wody basenowej Parku Wodnego Siedlce, ul. Jana Pawła II 8, 08-110 Siedlce.

PPIS w Siedlcach, po przeanalizowaniu sprawozdań z badań laboratoryjnych wody basenowej oraz wyników z pomiarów wody basenowej wykonywanych przez administratora obiektu, nie wnosi uwag co do jakości wody wykorzystywanej do kąpieli w nieckach basenowych oraz ich systemach cyrkulacji. W ww. okresie odnotowano incydentalne, niskie przekroczenia oznaczanych parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych, jednak kolejne badania każdorazowo potwierdzały skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych. Zgodnie z powyższym PPIS w Siedlcach stwierdza, że jakość wody niecek basenowych oraz ich systemów cyrkulacji Parku Wodnego w Siedlcach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.).

W 2021 r. w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wprowadzono czasowe warunkowe funkcjonowanie Parku Wodnego, ul. Jana Pawła II 8, 08-110 Siedlce oraz czasowe ograniczenie działalności ww. obiektu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Siedlcach
Joanna Libe



Otrzymują:

1. Adresat /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/
2. Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 8, 08-110 Siedlce
3. aa