



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach

---

HKN.903.14.9.2026  
Siedlce, 2026-04-02

## Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o.

ul. Jana Pawła II 6  
08-110 Siedlce

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.9012.7.31.2026  
za 2025 rok Parku Wodnego Siedlce, ul. Jana Pawła II 8, 08 – 110 Siedlce

### Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416);
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

### oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- wyników badań wody wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach stwierdza, że jakość wody w Parku Wodnym Siedlce, ul. Jana Pawła II 8, 08-110 Siedlce na koniec 2025 roku odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.**

### Uzasadnienie

Pływalnia Park Wodny Siedlce dysponuje 5 nieckami basenowymi z własnymi systemami cyrkulacji wody: basen sportowy, rekreacyjny, jacuzzi, brodzik dla dzieci oraz basen zjeżdżalni wodnych (hamowny).

Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu Siedlce, który podlega nadzorowi sanitarnemu PPIS w Siedlcach. Jakość wody w ww. wodociągu jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek wody oraz na podstawie wyników pomiarów parametrów wody wykonywanych przez administratora, analizy zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią,



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Siedlcach  
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce  
+48 25 644 20 40  
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30

zastosowanych metodyk referencyjnych analiz, zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, PPIS w Siedlcach dokonał zbiorczej oceny jakości wody pływalni Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 8, 08-110 Siedlce za rok 2025.

Jakość wody w nieckach basenowych, brodzikach do płukania stóp i systemach cyrkulacji Parku Wodnego Siedlce monitorowana była zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Siedlcach harmonogramem poboru próbek wody na rok 2025. Częstotliwość, zakres oraz liczba wykonanych badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej administratora obiektu w 2025 roku były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Badania w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były przez Laboratoria Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03 – 289 Warszawa zgodnie z zawartą umową oraz w sytuacjach awaryjnych, na zlecenie administratora, próbki wody były badane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Siedlcach, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce.

Oprócz badań wykonywanych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej, jakość wody basenowej ww. obiektu była kontrolowana przez PPIS w Siedlcach w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.

Zarządzający pływalnią w ramach prowadzonej w 2025 roku kontroli wewnętrznej jakości wody na pływalni, okazał sprawozdania z badań laboratoryjnych 204 próbek wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach w marcu 2025 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji administracyjnej nakazującej przeprowadzenie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody basenowej w Parku Wodny w Siedlcach w punktach monitoringowych: niecka jacuzzi, system cyrkulacji niecki jacuzzi, brodzik dziecięcy oraz system cyrkulacji brodzka dziecięcego do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w zakresie parametru azotany. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych administratora obiektu polegających na m.in. spuszczeniu wody z obu układów technologicznych niecek, napełnieniu ich świeżą wodą oraz uzdatnieniu, ponownie pobrano do analiz laboratoryjnych próbki wody z ww. punktów monitoringowych. Wyniki badań próbek wody wykazały skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych, wobec czego PPIS w Siedlcach umorzył toczące się postępowanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach w kwietniu 2025 r. na podstawie wyników badań próbki wody pobranej do badań laboratoryjnych z punktu monitoringowego: niecka jacuzzi, wydał decyzję nakazującą natychmiastowe wyłączenie ww. niecki z eksploatacji ze względu na przekroczenie wymagań mikrobiologicznych jakie powinna spełniać woda na pływalniach w zakresie parametru *Pseudomonas aeruginosa* w 100 ml wody: wynik badania –  $1 \times 10^8$  jtk/100 ml. Wyniki badań próbek wody pobranych do analiz laboratoryjnych z niecki jacuzzi oraz systemu cyrkulacji niecki jacuzzi (wpływ do niecki jacuzzi) potwierdziły skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych, wobec powyższego PPIS w Siedlcach wydał ocenę jakości wody stwierdzającą przydatność wody do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach w listopadzie 2025 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji administracyjnej nakazującej przeprowadzenie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody basenowej w Parku Wodny w Siedlcach w punktach monitoringowych: brodzik dziecięcy oraz system cyrkulacji brodzka dziecięcego do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) w zakresie parametru azotany. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych administratora obiektu polegających na zwiększeniu częstotliwości płukania filtrów ponownie pobrano do analiz laboratoryjnych próbki wody z ww. punktów monitoringowych. Wyniki badań próbek wody wykazały skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych, wobec czego PPIS w Siedlcach decyzją z dnia 09.02.2026 r. umorzył toczące się postępowanie.

Oprócz powyższych sytuacji w roku 2025 PPIS w Siedlcach stwierdził dwukrotne przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w  $36\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 48 h w 1 ml wody oraz jednokrotne zbyt niskie stężenie chloru wolnego. Każdorazowo wyniki badań próbek wody ponownie pobranych do analiz laboratoryjnych wykazały spełnienie wymagań ww. rozporządzenia.

Ponadto w roku 2025 w obiekcie Parku Wodnego w Siedlcach odnotowano 5 incydentów kałowych dotyczących niecek basenowych. W każdym z ww. przypadków niecki basenowe zostały niezwłocznie wyłączone z eksploatacji oraz przeprowadzane zostały stosowne działania naprawcze. Niecki ww. basenów zostały włączone do użytkowania po otrzymaniu sprawozdań z badań świadczących o spełnieniu wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

W okresie od 01.09.2025 r. do 19.09.2025 r. pływalnia nie była dostępna dla klientów z powodu przerwy technologicznej, podczas której wykonano niezbędne naprawy, przeglądy i prace porządkowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach stwierdza, że jakość wody w nieckach basenowych, brodzikach do płukania stóp oraz systemach cyrkulacji Parku Wodnego Siedlce na koniec 2025 roku spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach oraz że administrator obiektu prowadził nadzór nad jakością wody i podejmował działania naprawcze w celu zapewnienia użytkownikom wody bezpiecznej dla zdrowia.

Joanna Like

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Siedlcach  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia)
2. aa

sprawę prowadzi: Karol Sterniczuk, młodszy asystent  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 25 644-20-40 wew. 61