

## Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

1. Obieg I	Basen sportowy	filtracja: filtry podciśnieniowe Captura ze złożem filtracyjnym piaskowo-antracytowym ze sterowaniem automatycznym; <b>uzdatnianie wody:</b> podchloryn sodu stabilizowany; <b>dezynfekcja:</b> lampy UV; <b>korektor pH:</b> kwas siarkowy
2. Obieg II	Basen rekreacyjny	filtracja: filtry podciśnieniowe Captura ze złożem filtracyjnym piaskowo-antracytowym ze sterowaniem automatycznym; <b>uzdatnianie wody:</b> podchloryn sodu stabilizowany; <b>dezynfekcja:</b> lampy UV; <b>korektor pH:</b> kwas siarkowy
3. Obieg III	Jacuzzi	filtracja: filtry podciśnieniowe Captura ze złożem filtracyjnym piaskowo-antracytowym ze sterowaniem automatycznym; <b>uzdatnianie wody:</b> podchloryn sodu stabilizowany; <b>dezynfekcja:</b> lampy UV; <b>korektor pH:</b> kwas siarkowy
4. Obieg IV	Brodzik dla dzieci	filtracja: filtry podciśnieniowe Captura ze złożem filtracyjnym piaskowo-antracytowym ze sterowaniem automatycznym; <b>uzdatnianie wody:</b> podchloryn sodu stabilizowany; <b>dezynfekcja:</b> lampy UV; <b>korektor pH:</b> kwas siarkowy
5. Obieg V	Basen hamowny	filtracja: filtry podciśnieniowe Captura ze złożem filtracyjnym piaskowo-antracytowym ze sterowaniem automatycznym; <b>uzdatnianie wody:</b> podchloryn sodu stabilizowany; <b>dezynfekcja:</b> lampy UV; <b>korektor pH:</b> kwas siarkowy
Temperatura powietrza w hali basenowej		30 st. C
		Temperatura powietrza zaplecza szatniowego
		29 st. C

Ocena bieżącej obserwacji wody					
Obieg	I	II	III	IV	V
Temperatura wody	27 st. C	30 st. C	33 st. C	32 st. C	29 st. C
Przejrzystość	dobrze widoczne dno	dobrze widoczne dno	dobrze widoczne dno	dobrze widoczne dno	dobrze widoczne dno

**Informacje o stanie jakości wody z na podstawie badań dokonanych w dniu  
24 października 2024**

Ocena	Jakość wody spełnia wymagania Rozporządzenia*.	Jakość wody spełnia wymagania Rozporządzenia*.	Jakość wody spełnia wymagania Rozporządzenia*.	Jakość wody spełnia wymagania Rozporządzenia*.	Jakość wody spełnia wymagania Rozporządzenia*.

\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230)

Kierownik Obiektów Sportowych

*Emkasz Norwosielski*

Data i podpis

29.10.2024 r.

Sporządziła: Katarzyna Juśkiewicz - technolog wody